

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-17-EM-008032-01 Version du : 30/08/2017

Page 2/3

Dossier N° : 17Q003257

Date de réception : 08/08/2017

Référence Dossier : Sablière RUBIO

40400 MEILHAN

Référence Commande : RUBIO 2017

N° Echantillon **17Q003257-001**

Référence : Sable éolien 0/1R

Date de prélèvement :

Début d'analyse : 18/08/2017

Essais Physiques

	Résultat	Unité	Limite
LE001 : Masse volumique et absorption d'eau Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005			
COFRAC 1-6313			
<i>gravimétrie - NF EN 1097-6 - FD P 18-663</i>			
Article de la norme concerné par l'essai	article 9		
Fraction granulaire soumise à l'essai	0/1	mm	
Proportion relative de la classe granulaire	100	%	
Masse volumique absolue	2.63	mégagramme(s)/m ³	
Masse volumique réelle après séchage en étuve	2.61	mégagramme(s)/m ³	
Masse volumique réelle saturée à surface sèche	2.62	mégagramme(s)/m ³	
Coefficient d'absorption d'eau	0.2	%	

Essais Chimiques

	Résultat	Unité	Limite
LE00N : Teneur en chlorures solubles dans l'eau Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN			
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-6313			
<i>Potentiométrie [Analyse sous agrément Laboroute n°10-101] - NF EN 1744-1, § 8</i>			
EM034 : Teneur en soufre total	0.010	%	
<i>- NF EN 1744-1 § 11 - Méthode interne</i>			
LE00Q : Teneur en sulfates solubles dans l'acide (SO3) Prestation réalisée sur le site de			
Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-6313			
<i>Gravimétrie [Analyse sous agrément Laboroute n°10-101] - NF EN 1744-1, § 12 (Version abrogée de 1998)</i>			
LE00W : Alcalins solubles dans l'eau de chaux	0.0003	%	
<i>(anc. LPC 37) - XP P 18-544</i>			
Teneur en Na2O	0.0009	%	
Teneur en K2O	0.0010	%	
Teneur en équivalent Na2O	0.0010	%	
LE00S : Matières humiques Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005			
COFRAC 1-6313			
<i>Technique [Analyse sous agrément Laboroute n°10-101] - NF EN 1744-1, § 15.1</i>			
	Test négatif		

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire n'est pas responsable de la représentativité des échantillons, ni des conditions d'acheminement d'un échantillon dont il n'a pas assuré le prélèvement. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).

Les résultats de type "<" sont des limites de quantification. Les éléments de traçabilité et les incertitudes sont disponibles sur demande.

MS : Matières Sèches

P.B. : Produit Brut

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

EUROFINS ANALYSES DES MATERIAUX ET COMBUSTIBLES France SAS

20 rue du Kochersberg

67700 Saverne

SAS au capital de 115 750 €

APE 7120B RCS SAVERNE 529294100

TVA FR72529294100

Tél 03 88 021 562 - fax 03 88 916 531

Mail : Matériaux@Eurofins.com

ACCREDITATION
N° 1- 6313
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-17-EM-008032-01 Version du : 30/08/2017


Page 3/3

Dossier N° : 17Q003257

Date de réception : 08/08/2017

Référence Dossier : Sablière RUBIO
40400 MEILHAN

Référence Commande : RUBIO 2017



Dorothée Mangold
Chef de Groupe

EURL CPU
Monsieur GERMIER
13 rue des Frères Lumière
64140 BILLERE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-17-EM-008032-01 Version du : 30/08/2017

Page 1/3

Dossier N° : 17Q003257

Date de réception : 08/08/2017

Référence Dossier : Sablière RUBIO

40400 MEILHAN

Référence Commande : RUBIO 2017

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Granulats	Sable éolien 0/1R	Préleveur : Client

Conservation de vos échantillons

Les échantillons seront conservés pendant 1 mois après la date d'édition du rapport. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune communication de notre part.

EUROFINS ANALYSES DES MATERIAUX ET COMBUSTIBLES France SAS

20 rue du Kochersberg

67700 Saverne

SAS au capital de 115 750 €

APE 7120B RCS SAVERNE 529294100

TVA FR72529294100

Tél 03 88 021 562 - fax 03 88 916 531

Mail : Materiaux@Eurofins.com

ACCREDITATION
N° 1- 6313
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

